

А К Т
результатов проведения практической отработки планов эвакуации

18.09.2023г
дата составления

п.Яшкуль, ул.Губаревича,20
город, населенный пункт

В соответствии с пунктом 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР)

10.35.2023

дата

проведена практическая

отработка планов эвакуации обслуживающего персонала и учащихся из здания

МКОУ «Яшкульская СОШ им. гвардии майора С.В.Санчинова»

наименование учебного заведения

в количестве 23 человека работников школы и

205 детей.

Мероприятия проводились в соответствии с планом проведения тренировки, включающим в себя шесть этапов.

Было имитировано возникновение очага

возгорания в «центральный вход» 1-го этажа объекта, в 10 ч. 35 мин. 00 сек.

В 10 ч. 35 мин. 00 сек. сработала автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения, организовано открытие запасных выходов.

в 10 ч. 35 мин. 20 сек. заместитель директора по административно-хозяйственной части отключил общее электроснабжение.

В 10 ч. 35 мин. 45 сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 10 ч. 35 мин. 29 сек. эвакуация завершена.

Фактическое время эвакуации составило

2..59 минут, что

соответствует

соответствует (не соответствует)

расчетному времени эвакуации.*

В 10 ч. 37 мин. 59 сек. эвакуация завершена общеобъектовым построением во дворе школы.

При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены

следующие недостатки:

Неорганизованное построение учащихся 5кл

последовательно излагаются недостатки, явившиеся причиной недостаточно быстрой и безопасной эвакуации

Для устранения недостатков, при подготовке и проведению следующей

тренировки, необходимо:

Необходимо провести дополнительные теоретические занятия о правилах поведения при пожаре

указываются мероприятия, проведение которых позволит сократить время эвакуации, а также улучшить действия обслуживающего персонала

Очирова Г.Б.
подпись

Зам дир по АХЧ МКОУ «Яшкульская СОШ» Очирова Г.Б

должность, Ф.И.О. руководителя учреждения, должностного лица, проводившего тренировку

* Расчетное время эвакуации для различных зданий определяется по СП 5.13130.2009, ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность» и не должно превышать 6 минут.